

Varmepumper i boliger på Bjørndalsjordet

Velforeningen har ikke noe ansvar for de enkelte varmepumpene, men får mye spørsmål og ønsker derfor å informere litt rundt dette.

Alle rekkehus og eneboliger på Bjørndalsjordet har samme type varmepumpe fra NIBE.

Produktnavn: NIBE F750 – avtrekksvarmepumpe

Leverandør: NIBE AB Sweden

Importør: [ABK AS post@abkklima.no](mailto:post@abkklima.no) eller [02320 \(+47 23 17 05 20\)](tel:+4723170520).

Installatør: Selvaag Bolig / Kodumaja



Komfortforstyrrelse og feil

En avtrekksvarmepumpe av denne typen krever lite vedlikehold, men man må uansett utføre enkel sjekk og regelmessig kontroll slik at man unngår driftsstans.

- Rengjøring av ventiler
- Rengjøring / bytte av luftfilter
- Kontrollere trykk
- Avlufting av klimasystem ved behov

Mer informasjon om kontrollpunkter finner du på side 65 i brukerhåndboken.

NB: Hvis du har utført alle kontrollpunkter og fortsatt har problemer kan du prøve å sette på *hjelpedrift* hvis dette er et alternativ. Eventuelt kan du slå av og på varmepumpen som siste utvei. Hvis dette ikke hjelper må du ha service på varmepumpen av autorisert personell.

Serviceavtale

- Velforeningen har forhandlet frem en kollektiv serviceavtale med ift årlig service av våre Nibe F750 varmepumper. Se mer informasjon på websidene under tjenester og serviceavtale på varmepumpene.
<http://www.solsidenvelforening.no/tjenester/serviceavtale-pa-varmepumpene/>
- Ved øvrige mangler eller reklamasjoner på varmepumpesystemet må du kontakte utbygger Selvaag Bolig på e-post reklamasjoner@selvaagbolig.no.

For at varmepumpen skal fungere problemfritt i mange år er det viktig man setter seg inn i hvordan denne fungerer og hvordan man enkelt kan utføre nødvendig vedlikehold selv.

Relevante lenker:

- [Produktinformasjon for NIBE F750](#)
- [Brukerhåndbok NIBE F750](#)
- [Brukerveiledning NIBE F750 \(Youtube video Svensk\)](#)
- [Liste over forhandlere i Oslo.](#)

Styret - Solsiden Velforening